



CERAMIKA PARADYZ



PARADYZ

WYNIKI KONTROLI WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWEJ	
Metoda badania	DIN 51130
Określenie właściwości antypoślizgowej wzoru	ALTEA
Data wykonania badania	04.09.2006
Kąt akceptacji α_{ges} (średnia wszystkich pomiarów z uwzględnieniem obliczonego błędu, ustalonego dla każdej osoby badającej na podstawie kalibracji urządzenia).	2,3°
Klasa hamowania poślizgu	Nieklasyfikowane
Opracowanie wyników	Anna Poddębniak
Akceptacja wyników	Maciej Pawlik

Podpis:

A. Poddębniak

PARADYZ Sp. z o.o.
Główny Technolog

mgr inż. Maciej Pawlik