
	Nazwa formularza: <b>Oznaczanie właściwości antypoślizgowych.</b>	
Indeks dokumentu: <b>F7:P-10-4</b>	Formularz obowiązuje od dnia: <b>08.05.2012</b>	Strona: 1 Stron: 3

WYNIKI KONTROLI WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWYCH	
Metoda badania	DIN 51130
Określenie właściwości antypoślizgowej wzoru	LAVITAS STOPNICA 29,8X59,8
Data wykonania badania	18.07.2012
Kąt akceptacji $\alpha_{ges}$ (średnia wszystkich pomiarów z uwzględnieniem obliczonego błędu, ustalonego dla każdej osoby badającej na podstawie kalibracji urządzenia).	11,7°
Klasa hamowania poślizgu	R 10
Opracowanie wyników	Dorota Kania
Akceptacja wyników	Maciej Pawlik

Podpis:

*D. Kania*

PARADYŻ Sp. z o.o.  
Główny Technolog

*Maciej Pawlik*  
mgr inż. Maciej Pawlik